



У межах щоденного моніторингу якості та безпечності питної води ДУ «Черкаський ОЦКПХ МОЗ» за період із 22 до 26 січня 2024 року із джерел та мереж централізованого водопостачання відібрано та досліджено 91 пробу питної води за мікробіологічними та 128 за санітарно-хімічними показниками.

Із них встановленим нормативам не відповідали 2 (2,2%) проби питної води за санітарно-хімічними показниками (інтенсивність запаху, вміст заліза) на водогонах Чорнобаївської та Смілянської територіальних громад.

Про результати досліджень поінформовано голів зазначених територіальних громад та направлені відповідні пропозиції власникам водогонів щодо проведення необхідних профілактичних заходів.

Будь-яких ускладнень санітарно-епідемічної ситуації, спалахів інфекційних захворювань, пов'язаних із питною водою та питним водопостачанням на території Черкаської області не зареєстровано.

Щоденний моніторинг якості та безпечності питної води в області триває.